



ANALÜÜSIAKT EE23000434 - Joogivesi

Tellija: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 1716/19

Proovivõtu aeg: 22.02.2023 12:20

Laborisse tulek: 23.02.2023 10:00

Analüüsi lõpp: 23.02.2023 15:57

Proovivõtukohta valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, ., Käina puhasti trassikraan

Proovi märgistus: U1038

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Üldraud (Fe _{üld})	SFS 3028	< 0,03	mg/l	0,2

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

27.02.2023