



ANALÜÜSIAKT EE23005078 - Joogivesi

Tellijaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuaeg: 05.12.2023 10:30

Laborisse tulek: 06.12.2023 10:15

Analüüsi lõpp: 07.12.2023 11:23

Proovivõtukohta valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Hiiumaakond, Hiiumaa vald, „ Emmaste kooli pk peale filtrit

Proovi märgistus: U1167

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus (t=20 °C)	EVS-EN 27888	684	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
pH	ISO 10523	7,7		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	80	mg/l Pt	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

12.12.2023