



## ANALÜÜSIAKT EE23005079 - Joogivesi

**Tellijaja:** KÄRDLA VEEVÄRK AS  
Veehaarde  
92369 Nõmme  
Hiiumaa

**Proovivõtjad:** Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

**Proovivõtuaeg:** 05.12.2023 09:30

**Laborisse tulek:** 06.12.2023 10:15

**Analüüsi lõpp:** 07.12.2023 11:24

**Proovivõtukohta valdaja:** KÄRDLA VEEVÄRK AS

**Proovivõtukoht:** Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste Võitööstus peale filtrit

**Proovi märgistus:** U1145

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus <sub>(t=20 °C)</sub>	EVS-EN 27888	871	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
pH	ISO 10523	7,6		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	40	mg/l Pt	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

12.12.2023