



Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud joogivee, heitvee, toiduainete, õhu ja toiduga kokkupuutuvate materjalide analüüsi valdkonnas. Registreerimisnumber L042

Joogivee keemiline analüüs

Protokoll nr **KL2015/V42582K**

Tellija: TA Lääne talituse Hiiumaa esindus Uus 16, Kärkla 92413
Veeallika valdaja:
Proovivõtu koht:
Proovivõtja: inspektor Tiina Vainomäe atesteerimistunnistus nr: 272
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proov võetud: 09.03.2015 Analüüs alustatud: 10.03.2015
Proov toodud laborisse: 10.03.2015 kell: 11:29 Analüüs lõpetatud: 11.03.2015
Proovivõtu prot. nr: **EEVHI2015TV0020** Protokoll väljastatud: **11.03.2015**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Fluoriid	mg/l	2,6	1,5	ISO 10359-1:1992
Boor	mg/l	1,3	1	ISO 9390:1990
Mangaan	µg/l	10	50	STJ RM01

Piirnormide alus - Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrus nr 82 'Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid'.

G. J. J. J.



Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2015/V42582 Lk. nr.1(1)

