



ANALÜÜSIAKT EE24000240 - Joogivesi

Tellijä: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuäeg: 31.01.2024 10:50

Laborisse tulek: 01.02.2024 12:10

Analüüsi lõpp: 06.02.2024 15:23

Proovivõtukohta valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtuukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, ., Emmaste (Võitsehhi) pk trassikraan, peale mahutit

Proovi märgistus: U1289

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsaldus
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Mn}) (permanganaatne)	SFS 3036	9,7	mg/l	5,0
Üldraud (Fe _{üld})	SFS 3028	140	µg/l	200

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

06.02.2024