



ANALÜÜSIAKT EE24004888 - Joogivesi

Tellijä: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuäeg: 13.11.2024 11:35

Laborisse tulek: 14.11.2024 10:55

Analüüsi lõpp: 18.11.2024 08:47

Proovivõtukohta valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina Nõmme pk peale II astet

Proovi märgistus: U1232

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus ($t=20\text{ °C}$)	EVS-EN 27888	410	$\mu\text{S/cm}$	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
pH	ISO 10523	8,4		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	<2	mg/l Pt	
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	SFS 3028	< 30	$\mu\text{g/l}$	200

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Voro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

18.11.2024