



ANALÜÜSIAKT EE25000075 - Joogivesi

Tellijä: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuäeg: 08.01.2025 11:00

Laborisse tulek: 09.01.2025 11:00

Analüüsi lõpp: 10.01.2025 15:41

Proovivõtukohta valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Männamaa küla, Lipu, Männamaa joogiveetorustik, Lipu kinnistu kõögikraan

Proovi märgistus: U1240

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Mn}) (permanganaatne)	SFS 3036	2,4	mg/l	5,0
Üldraud (Fe _{üld})	SFS 3028	71	µg/l	200

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

13.01.2025