



ANALÜÜSIAKT EE25004825 - Joogivesi

Tellijä: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuäeg: 10.11.2025 11:00

Laborisse tulek: 11.11.2025 11:30

Analüüsi lõpp: 14.11.2025 10:55

Proovivõtukoha valdaja:

Proovivõtukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik, Sadama tn pk torustikukraan

Proovi märgistus: U3206; MB442

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus ($t=20\text{ °C}$)	EVS-EN 27888	400	$\mu\text{S/cm}$	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	2,3	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
pH	ISO 10523	8,1		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	13	mg/l Pt	
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

14.11.2025

ANALÜÜSIAKT EE25004825 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Kolooniate arv 22 °C	EVS-EN ISO 6222	1	arv/1 ml	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Voro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

14.11.2025