



ANALÜÜSIAKT EE25005516 - Joogivesi

Tellijä: KÄRDLA VEEVÄRK AS
Veehaarde
92369 Nõmme
Hiiumaa

Proovivõtjad: Sädeme, Marianne, KÄRDLA VEEVÄRK AS, atest.nr. 2421/23

Proovivõtuaeg: 15.12.2025 12:00

Laborisse tulek: 16.12.2025 08:20

Analüüsi lõpp: 16.12.2025 11:28

Proovivõtukoha valdaja: KÄRDLA VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Emmastiku võitööstuse pk peale mahutit, torustikukraan, joogivesi

Proovi märgistus: U4074

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus ($t=20\text{ °C}$)	EVS-EN 27888	670	$\mu\text{S/cm}$	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	0,61	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
pH	ISO 10523	7,6		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	78	mg/l Pt	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

16.12.2025